

INVERSORES AUTOMÁTICOS - Primeiro estágio

Regul.	Pe (bar) sugerida	Pe (bar) máxima	Ps (bar)	Vazão (Kg/h)	Conexão entrada	Conexão saída
Fixo	2-11	19	1,2 bar	10	½" NPT f	½" NPT f



código 004271 Inversor AP - CPM

REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO - Segundo estágio ou estágio único

Regul.	Pe (bar) sugerida	Pe (bar) máxima	Ps (mbar)	Vazão(Kg/h) Estág. único- 2º Est.		Conexão entrada	Conexão saída
Interna	1,7-7,0	11	30-60	10	12 (pe-1,0 bar) 15 (pe-1,5 bar)	½" NPT f	½" NPT f



código 004151 BP2202 - CMP

ESTABILIZADORES DE PRESSÃO - Terceiro estágio

Regul.	Pe (bar) sugerida	Pe (bar) máxima	Ps (mbar)	Vazão(Kg/h)	Conexão entrada	Conexão saída
Interna	60	40-75	20-30	10	½" BSP	½" BSP



* código 012914 Estabilizador Expert

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

FILTRO DE GÁS



código 013475 Filtro de gás em alumínio ½" ESP F - GCA

- Filtro de gás em alumínio ¾" ESP F - GCA